



Istniejąca studnia głębinowa nr 3 SG1	Projektowana studnia głębinowa nr 4 SG2	Istniejący zbiornik magazynowy wody czystej ZMW SG4	Projektowany zbiornik kontaktowy ZK SG3	Kolektor tłoczny zestawu pomp przewodowych PC1	Kolektor tłoczny zestawu "Belweder" PC2	Kolektor tłoczny zestawu "Misto" PC3	Lokalizacja w układzie technologicznym Oznaczenie na schemacie technologicznym
Hydrostatyczna sonda głębokości /0...30mH2O/L=35m	Hydrostatyczna sonda głębokości /0...30mH2O/L=35m	Hydrostatyczna sonda głębokości /0...8mH2O/L=10m	Hydrostatyczna sonda głębokości /0...3mH2O/L=5m	Przetwornik ciśnienia zakres 0-1,0 MPa	Przetwornik ciśnienia zakres 0-1,0 MPa	Przetwornik ciśnienia zakres 0-1,0 MPa	Nazwa urządzenia

**df DYNAMIK FILTR**  
 Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej  
 42-200 Częstochowa ul. Bp. 143/157  
 tel/fax: 034 365-86-08/365-93-06  
 e-mail: filtr@dynamikfiltr.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA		STADIUM DOKUMENTACJI	
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA		P.B.	
INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY 05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1		SKALA	
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT PODŁĄCZEŃ PRZEWODÓW POMIAROWYCH DO LISTWY ZACISKOWEJ XA1-ROZDZIELNICA SST		*/*	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł Błody	NR UPRAWNIENI: SLK/0366/PWOE/04	ROZPIS: 02.2007	NR RYSUNKU: E-22
OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Kozuch			ARKUSZ
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tadeusz Kitlino	UAN-VIII/7342/210/92	02.2007	1/1