



POŁOŻENIE "I" PRZELĄCZNIKA

POŁOŻENIE "O" PRZELĄCZNIKA

POŁOŻENIE "II" PRZELĄCZNIKA

Zasilanie z sieci energetyki zawodowej  
RZ-Z-RG YAKY 4x240 z ism. pola RZ

Zasilanie z sieci energetyki zawodowej  
RZ-Z-RG YAKY 4x240 z ism. pola RZ

Zasilanie z sieci energetyki zawodowej  
RZ-Z-RG YAKY 4x240 z ism. pola RZ

## UKŁAD SIECI TN-S

### OCHRONA DODATKOWA SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej  
"DYNAMIK FILTR" Neccon i. Wspólnicy Spółka  
42-200 Częstochowa, ul. Bp7 143/157  
tel./fax: 034 365-86-08/365-93-06  
e-mail: filtr@dynamikfiltr.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA  
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY  
05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT WSPÓŁPRACY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Z  
SIECIĄ ENERGETYKI ZAWODOWEJ

PROJEKTOWK:	NR UPRAMNIEN	PODS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Paweł Błady	SLK/0366/PWDE/04		02.2007	E-41
OPROJEKTOWK:			02.2007	ARKUSZ
mgr inż. Paweł Kozuch				
SPRAWDZK:			02.2007	
mgr inż. Tadeusz Kitla	UANN-VIII/7342/210/92			1/1

SKALA  
P.B.

\* / \*