

Mogielnica, 09.02.2012r.

GGRBPI-7020/2/2010

Wykonawcy, zainteresowani udziałem
w przetargu nieograniczonym
nr sprawy GGRBPI-7020/2/2010

Dotyczy.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowę placu zabaw w Stamirowicach”

Gmina Mogielnica w Mogielnicy działając jako Zamawiający ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz zgodnie z punktem 11.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia Państwa o tym, że w dniu 8 lutego 2012 roku Wykonawcy zainteresowani udziałem w przedmiotowych postępowaniach, zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym rodzaju drewna do konstrukcji urządzeń zabawowych. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Z jakiego rodzaju drewna mają zostać wykonane konstrukcje urządzeń zabawowych. Czy ma to być drewno okrągłe rdzeniowe, drewno kwadratowe bezrdzeniowe bądź też drewno klejone?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem budowlanym wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i certyfikaty dopuszczalne do zastosowania na rynku Polskim wydane przez właściwe instytucje ITB. Elementy drewniane wykończone w sposób niemożliwiający ich rozwarstwianie w trakcie użytkowania, zabezpieczone przeciwwilgociowo preparatami nietoksycznymi, lakierowane elementy ze sklejki - płyty nie mogą posiadać rozwarstwień oraz ostrych kantów i krawędzi, kanty należy wyoblać, a krawędzie fazować. Niedopuszczalne jest stosowanie połączeń na gwoździe oraz przez płytki kolczaste. Elementy łączyć za pomocą śrub. Śruby ukrywać w obrysie elementów drewnianych.

Biorąc pod uwagę zakres udzielonych odpowiedzi Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert (art.38 ust.6 PZP).

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski