



Całość zgodna z częścią opisową. Instalacja nieoznaczona p/t; YDYp2/3x1,5 - oświetlenie, YDYp3x2,5 - gniazda. Obie te instalacje nawiązane do najbliższych puszek rozgałęźnych; odpowiednio oświetleniowej i gniazdowej.  
 ww - wypust wentylatorowy sterowany grupą "a" przełącznika oświetlenia  
 A - oprawa SAN60      B - oprawa OPK-1x36W  
 SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYŁĄCZENIE - TNC-S

	Nazwisko	Podpis	Data	<b>rzut instalacji elektrycznej modernizacja OSP Popowice</b>	
Opracował	mgr inż. Marian Antoszewski	<i>[Signature]</i>	07.09.2012		
Uprawnienia	NB-8386/128/78	Skala	1 : 100		
<b>Obsł. Techn. Instalacji Elektroenergetycznych</b> Grójec tel/fax. 48-664-35-45 Email: porajx@wp.pl				Adres: Urząd Gminy Mogielnica OSP Popowice dz.nr. 113/2	Rys. 1