



Całość zgodna z częścią opisową. Instalacja p/t; YDYp2/3/4/5x1,5 - oświetlenie, YDYp3x2,5 - gniazda [1]...[4] Numery obwodów zgodne z schematem rozdziału energii R1(rys.nr.1)  
 [x] - oznaczenie obwodu, który należy nawiązać do istniejącego zasilania oświetlenia kuchni  
 A - OPTIMA 204E      B - PORTO-11W      t - oznaczenie gniazda termy (obwód [3])  
 Aw - oprawa zaopatrzona w inwentar 2h      Ew - oprawa ewakuacyjna; AWA-SJ- 11W  
 SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYŁĄCZENIE - TNC-S

	Nazwisko	Podpis	Data	<b>rzut instalacji elektrycznej przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska</b>	
Opracował	mgr inż. Marian Antoszewski	<i>[Signature]</i>	22.07.2012		
Uprawnienia	NB-8386/128/78	Skala	1 : 100		
<b>Przedsiębiorstwo Usługowe "PORAJ"</b> Grójec tel/fax. 48-664-35-45 Email: porajx@wp.pl				Adres: Gmina i Miasto Mogienica OSP Wólka Gostomska dz.nr. 194/3	Rys. 2