



Oznaczenia

Zwody poziome wykonane dnikiem FeZn fi 8mm prowadzone na uchwytych podstępnych klejonych do pokrycia dachu. Przewody odprowadzające prowadzone p.l. w rurach izolacyjnych zgodnie z PN-IEC 62305. Przewody uziemniacze FeZn 25x4mm łączone z istniejącym uziomem za pomocą połączeń spawanych. Wykaza kontornie mianowane w rzutach i planach punktów gruntujących. Wykaza kontornie mianowane w rzutach i planach punktów gruntujących. Wykaza kontornie mianowane w rzutach i planach punktów gruntujących.

UWAGI

- Maszt odgromowy stalowy ocynkowany h=3,0m
- Dłut FeZn fi 8mm na uchwytych odstępowych klejonych
- Uziom odgromowy ze złączem kontrolnym w puszcze gruntowej

Projekt PJM "PROJEKT" Agneta Nowakowska, ul. Żeromskiego 31, 26-600 Radom tel/fax 48 348 46 46, www.inprojekt.com.pl, biuro@inprojekt.com.pl	
OBIEKT SAMOZELNY FUNKCYJNY ZAKŁAD PRACZÓW ZWYKŁYCH W MOCELNICY DZ.AR. 010.1250/1 - OMIJOWIELNICA	
INWESTOR BRANZA	CIAMIA MOCELNICA
ETAP ELEKTR.	UL.PYNEK 1 05-640 MOCELNICA
PRACOWNIA PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ CZĘŚĆ MOZIEMNEJ	STADIUM PS
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Mariam Szpińdior upr. nr. EIA-III-8386/9/89	DATA PROJEKTU SPECYJALNOŚĆ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
OPRACOWAŁ mgr inż. Mariam Szpińdior	SKALA 1:200
OPRACOWAŁ	NR RYS. 1