

Mogielnica, 25.07.2013r

IR.6740.5.2013

Wykonawcy, zainteresowani udziałem w
przetargu nieograniczonym nr sprawy
IR.6740.5.2013

Dotyczy.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę kanalizacji sanitarnej Izabelin II

Gmina Mogielnica w Mogielnicy działając jako Zamawiający ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz zgodnie z punktem 11.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia Państwa o tym, że w dniu 24 lipca 2013 roku Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu, zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść zadanego pytania oraz udzielona na nie odpowiedź:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 rozdz. 2 Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia ?

Odpowiedź:

Należy zastosować tłocznie zgodne z „OPISEM TECHNICZNYM do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Górki, Izabelin, gmina Mogielnica.” Nie dopuszcza się stosowania tłoczni bez separacji części stałych, a także pomp z wirnikiem typu Vortex. Należy zastosować pompy z wirnikami wielokanałowymi, które charakteryzują się wyższą sprawnością. Tłocznie te powinny posiadać system separacji części stałych, oparty na zbiorniku dwukanałowym z dwiema uchylnymi, kłapami cedzącymi.

Ponadto należy stosować tłocznie producentów posiadających urządzenia sprawdzone w warunkach eksploatacyjnych- co najmniej pięć lat pracy, przy zachowaniu pełnej zgodności z parametrami opisanymi w projekcie budowlanym.

Aby potwierdzić zgodność oferowanych tłoczni z projektem budowlanym oraz powyższymi wymaganiami należy przekazać listę wdrożeń dla tłoczni ścieków.

Biorąc pod uwagę zakres udzielonych odpowiedzi Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert (art.38 ust.6 PZP).

Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winna być uwzględniona przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu .

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski